



Informação complementar relativa à averiguação das situações de incumprimento dos VP (causas e medidas correctivas):Data:09/03/2023 Pa-Habitação1 de Codeçais de Ermida Parâmetro- PH Causas de Incumprimento- Caraterísticas naturais (hidrogeológicas) da origem de água: Medidas Corretivas- Não foram tomadas medidas por não haver risco para a saúde (parecer AS ou por ausência de parecer) Parâmetro- Enterococos/Bactérias Coliformes Causas de Incumprimento- Dosagem inadequada de reagente Medidas Corretivas- Correção da dosagem de reagente no tratamento

O Chefe de Divisão:

Data da publicitação: 28-06-2023