

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Laboncinho							3.º TRIMESTRE 2018 01 julho a 30 Setembro		
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas	
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	1	1	100%	
Desinfetante residual (mg Cl2/L)	---	1,5	1,5	---	---	1	1	100%	
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Amónio (mg NH4/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
N.º Colónias 22°C (N/ml a 22°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---	
N.º Colónias 36°C (N/ml a 36°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---	
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---	
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Cor (mg PtCo/L)	20	---	---	---	---	0	0	---	
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---	
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Manganês (µg Mn/L)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitrato (mg NO3/L)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Nitrito (mg NO2/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	
Oxidabilidade (mg O2/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---	
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---	
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---	
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Bromato (µg BrO3/L)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---	
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---	
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---	
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---	
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---	
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---	
Dureza Total (mg CaCO3/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---	
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---	
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---	
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---	
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---	
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---	
Sulfato (mg SO4/L)	250	---	---	---	---	0	0	---	
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---	
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---	
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---	
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---	
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Bromodiodometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dibromodiodometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---	
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---	
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---	
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---	
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---	

**Notas:**

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não Detectado