

Resumo dos parâmetros pesquisados na zona de abastecimento: Parada de Ester							3.º TRIMESTRE 2018 01 julho a 30 Setembro	
Parâmetro (unidades)	Valor Paramétrico (V.P.) fixado no DL n.º 152/17	Mínimo	Máximo	N.º Análises Superiores ao V.P	% Cumprimento do V.P.	N.º Análises Agendadas	N.º Análises Realizadas	% Análises Realizadas
Escherichia Coli (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Bactérias Coliformes (N/100ml)	0	0	0	0	100%	2	2	100%
Desinfetante residual (mg Cl ₂ /L)	---	0,85	0,91	---	---	2	2	100%
Alumínio (µg Al/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Amónio (mg NH ₄ /L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
N.º Colónias 22°C (N/ml a 22°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
N.º Colónias 36°C (N/ml a 36°C)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Condutividade (µS/cm, a 20 °C)	2500	---	---	---	---	0	0	---
Clostridium perfringens (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Cor (mg PtCo/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
pH (E. Sorensen)	≥6,5 e ≤9,5	---	---	---	---	0	0	---
Ferro (µg Fe/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Manganês (µg Mn/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrato (mg NO ₃ /L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Nitrito (mg NO ₂ /L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---
Oxidabilidade (mg O ₂ /L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cheiro, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Sabor, a 25°C (Fator de diluição)	3	---	---	---	---	0	0	---
Turvação (UNT)	4	---	---	---	---	0	0	---
Antimónio (µg Sb/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Arsénio (µg As/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Benzeno (µg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(a)pireno (µg/L)	0,010	---	---	---	---	0	0	---
Boro (mg B/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Bromato (µg BrO ₃ /L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cádmio (µg Cd/L)	5,0	---	---	---	---	0	0	---
Cálcio (mg Ca/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Chumbo (µg Pb/L)	25	---	---	---	---	0	0	---
Cianeto (µg CN/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
Cobre (mg Cu/L)	2,0	---	---	---	---	0	0	---
Crómio (µg Cr/L)	50	---	---	---	---	0	0	---
1,2-Dicloroetano (µg/L)	3,0	---	---	---	---	0	0	---
Dureza Total (mg CaCO ₃ /L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Enterococos fecais (N/100ml)	0	---	---	---	---	0	0	---
Fluoreto (mg F/L)	1,5	---	---	---	---	0	0	---
Magnésio (mg Mg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Mercurio (µg Hg/L)	1,0	---	---	---	---	0	0	---
Níquel (µg Ni/L)	20	---	---	---	---	0	0	---
Selénio (µg Se/L)	10	---	---	---	---	0	0	---
Cloro (mg Cl/L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Sódio (mg Na/L)	200	---	---	---	---	0	0	---
Sulfato (mg SO ₄ /L)	250	---	---	---	---	0	0	---
Carbono Orgânico Total (mg C/L)	Sem alter. anormal	---	---	---	---	0	0	---
Soma de Tetracloroetano e Tricloroetano (µg/L)	10	---	---	---	---	---	---	---
Tetracloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Tricloroetano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Hidrocarbonetos Aromáticos Policíclicos (µg/L)	0,10	---	---	---	---	---	---	---
Benzo(b)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(k)fluoranteno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Benzo(ghi)perileno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Indeno(1,2,3-cd)pireno (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Trihalometanos Totais (µg/L)	100	---	---	---	---	---	---	---
Clorofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromofórmio (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Bromodiodometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dibromodiodometano (µg/L)	---	---	---	---	---	0	0	---
Dose Indicativa (mSv/ano)	0,10	---	---	---	---	0	0	---
Alfa-total (Bq/L)	0,10 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Beta-Total (Bq/L)	1,0 (Nível verificação)	---	---	---	---	0	0	---
Radão (Bq/L)	500	---	---	---	---	0	0	---
Pesticidas Totais (µg/L)	0,50	---	---	---	---	0	0	---

Notas:

L.Q. - Limite de Quantificação

N.D. - Não Detectado